

场地平整土石方 需求社会征集公告

项目名称：重庆青年职业技术学院扩建项目
W26-1/03、W27-3/03 地块初步场平

需求单位：重庆青年职业技术学院

2022 年 3 月 10 日

第一章 需求公告

重庆青年职业技术学院扩建项目位于重庆市巴南区龙洲湾沿河村，其中 W26-1/03、W27-3/03 地块需要回填土石方工程量约 80 万立方米，欢迎有意向的施工单位积极参与咨询，结合本公告的技术要求就项目实施及招标方案向我校提出合理化建议。

一、项目概况

1.工程名称:重庆青年职业技术学院扩建项目 W26-1/03、W27-3/03 地块初步场平。

2.工程地点:重庆市巴南区龙洲湾。

3.工程内容:重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村 W26-1/03、W27-3/03 地块占地面积约 248.45 亩，土石方回填量约 80 万立方米，在场地外组织合格的土石方回填、分层碾压、强夯。

W27-3/03 地块需要正式的施工图完成再进行土石方回填。

二、基本资格条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力。
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5.参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 6.具备独立法人资格，具备土石方工程专业承包三级资

质。

三、平场及回填标准

1.土石方回填前应清除原地面上的软弱土层、杂草、绿化、树木、树根及生活垃圾等。当原地面线坡度大于 1:5 时，进行挖台阶处理，台阶宽度应大于或等于 2m，内倾坡度为 2%~4%，台阶高度不大于 1m。

2.水田、鱼塘的积水排干，淤泥或软弱土层处理。

当淤泥土层厚度为小于 2m 时，采用挖淤换填的浅层处治方法，首先疏干地表水，清除淤泥后换填砂性材料或碎石土，然后进行正常的回填。当淤泥土层厚度为 2m~4m 时，应先清淤后抛石挤淤处理，清淤的深度不应小于 2m，再采取重压块片石挤淤处治。先疏干地表水，清除 2~3m 的淤泥土层，再重压入片石，直至稳定，铺筑过渡垫层，然后进行正常的回填。

3.土石方回填分层碾压，每层虚铺厚度不应大于 500mm，回填石渣最大粒径不得大于每层厚度的 3/4 且不得集中，填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，回填至形成面再采用强夯施工处理（分层压实系数不小于 0.94）。

4.回填的土石方须满足相关规范要求且须出具取土项目（重庆市建设用地土壤污染状况调查报告评审意见书复印件）。


5.填方边坡每级坡高不得大于 8m，上部每级边坡坡率为

1:1.5；最下一级边坡坡率为 1：2。两级边坡间留 2.0m 宽马道，设 2%~4%的外倾斜坡。坡顶 5m 外根据地形设置截水沟，顺地势通过跌水或急流槽接入就近排水设施。

6.地块回填没有市政道路的边坡下脚线根据防洪护岸工程确定，与市政道路交界的回填应同步进行（如市政道路回填未跟上，回填放坡坡率为 1：1），平场标高及强夯施工详见附图。

7.回填碾压前应先行进行试验区域，取样确定满足压实度再大面积回填，向现场人员进行详细技术交底，其内容包括碾压起讫范围、压实遍数、压实的速度等。

根据填料的不同和填筑区的不同部位，采用大吨位重型振动压路机进行压实，压实顺序按先两侧后中间（曲线段先内侧后外侧），先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。



各区段交接处互相重叠压实,纵向搭接长度不小于 2m,沿线路纵向

行与行之间压实重叠不小于 25cm，压实做到无偏压、

无死角、碾压

四、W26-1/03、W27-3/03 地块土石方回填的其他要求

1.对清表、清淤、错台搭接、在外组织合格的土石方挖运回填及大石块破碎、分层碾压至完成面再强夯、安全文明施工费、夜间施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场、管理费以及市政道路协调、市容、城管、环保、税费等所需的费用均由投标人承担。

2.承担地块中土石方已经回填但未压实部分需先强夯后再回填的费用。

3.承担地块清表、开挖水田、鱼塘淤泥及外运至专用渣场的费用。

4.要承担地块有鱼塘、房屋等未与拆迁办达成协议而阻挡回填造成的人工及机械设备窝工等费用。

5.回填运输道路需要经过正在施工的市政道路由投标人自己协调并承担相应的费用

6.自行踏勘现场并承担其费用。

五、需求文件的获取及接受咨询时间及地点

1.凡有意参与者，请在重庆青年职业技术学院官方网站下载需求文件并将报名表(见附件1)加盖鲜章扫描后于2022年3月14日14时前发送至QQ邮箱1406152677@qq.com,逾期不再受理。

2.接受咨询时间：2022年3月18日10时。

3.接受咨询地点：重庆青年职业技术学院巴南校区行政

楼 304 办公室。

六、联系方式

需求单位：重庆青年职业技术学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路 1126 号

联系人：魏老师 电话：13512343632

附件 1

重庆青年职业技术学院回填采购需求征求意见报名表

项目编号	
项目名称	重庆青年职业技术学院扩建项目 W26-1/03、 W27-3/03 地块初步场平
接受咨询单位名称	
联系人	
手机	
办公电话	
传真	
E-mail	
单位地址	

日期：